ASCENSORES ASTRONOVO

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

De DYLUT S.R.L

Reparación y Mantenimiento de ascensores

Av. Segurola 1525 - C1407BMP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 0800-220-0054 / 5263-0957
info@ascensoresastronovo.com.ar
www.ascensoresastronovo.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

007

FACTURA

N° 0007-00003178

FECHA: **jueves 22 de octubre de 2026**

CUIT: 30718051424

Ingresos Brutos 30-71805142-4

Inicio de Actividades: 01-07-2023

CLIENTE **CONS. PROP. MORENO 850**
MORENO 850
C.A.B.A.

CUENTA **112010793**

Este Comprobante Vence el 21/11/2026

I.V.A. A CONSUMIDOR FINAL

REMITO

CONDICION DE VENTA 1 CONTADO

CUIT 33696395069

DETALLE	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
-SE ASISTE A VISITA TÉCNICA POR FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR N.º 2. SE PROCEDE A REALIZAR TAREAS DE REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE CORTOCIRCUITO EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL DE CONEXIONES PARA IDENTIFICAR EL ORIGEN DE LA FALLA. -SE PROCEDE A REALIZAR LA REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL CABLE COLGANTE CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE 110 V DEL CIRCUITO DE SEGURIDADES, REUTILIZANDO EL CABLEADO EXISTENTE Y EFECTUANDO LAS RECONEXIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER LA ALIMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. -FINALIZADOS LOS TRABAJOS, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDADES, INCLUYENDO PRUEBAS DE CLAVADA, LLAVES DE PARE Y GOLPE DE PUÑO EN TECHO DE CABINA, VERIFICANDO LA CORRECTA RESPUESTA DE LOS DISPOSITIVOS. SE RESTABLECE EL SERVICIO, QUEDANDO EL ASCENSOR N.º 2 EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. -ASCENSOR N°2 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N.º 0001-00094802.		770.820,00	770.820,00

TOTAL $

770.820,00

Regimen de transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido: $ $ 133.778,68 Otros Impuestos Nacionales Indirectos: $ 0.00

En Maquina Comprobante Nro: 000700003178B

ASCENSORES ASTRONOVO

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y BOMBAS DE AGUA

De DYLUT S.R.L

Reparación y Mantenimiento de ascensores

Av. Segurola 1525 - C1407BMP
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 0800-220-0054 / 5263-0957
info@ascensoresastronovo.com.ar
www.ascensoresastronovo.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

007

FACTURA

N° 0007-00003178

FECHA: **jueves 22 de octubre de 2026**

CUIT: 30718051424

Ingresos Brutos 30-71805142-4

Inicio de Actividades: 01-07-2023

ARCA

ARCA Comprobante Autorizado

CAE 86438958962546

Fecha Vto CAE: 1/11/2026

30711704015060007864389589625462026110 17

30711704015060007864389589625462026110 17

En Maquina Comprobante Nro: 000700003178B